

## АКТ

**согласованных с общественным объединением инвалидов  
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 7  
Красносельского района Санкт-Петербурга  
ГБОУ школа № 7 Красносельского района Санкт-Петербурга**

### **I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт: 198259, Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, дом 29, корп. 1, литера А.

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание: 3 этажа, 6679,8 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 25410 кв.м.

Объект культурного наследия: нет.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

Арендодатель (наименование организации): нет.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Красносельского района – 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 3, литера А;

Комитет по образованию – 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8.

### **II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер\*): образование.

Наименование предоставляемых услуг: Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с легкой, умеренной, тяжелой, умственной отсталостью

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 460 человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги, на дому.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (*К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта*): К,О,С,Г,У.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ГБОУ школа № 7 Красносельского района Санкт-Петербурга Бражникова Наталья Алексеевна, с одной стороны, и Представитель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды

войны» Кунец Игорь Олегович, действующий на основании доверенности № 3 от 10.10.2018 г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «нет»

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет*.
2. Пандус стационарный наружный\*\*: *да, не соответствует для «К»*.
3. Пандус стационарный внутренний\*\*: *нет*.
4. Пандус инвентарный\*\*\*, роллопандус: *да, не соответствует для «К»*.
5. Наружная лестница входной зоны: *да, соответствует для «О, С»*.
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет*.
7. Поручни наружные входной зоны: *да, не соответствует для «О, С»*.
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет*.
9. Дверные проемы входной зоны\*\*\*\*: *да, не соответствует для «К»*.
10. Подъемные платформы наружные *нет*.
11. Подъемные платформы внутренние: *нет*.
12. Кнопка вызова на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»*
13. Лифт пассажирский: *нет*.
14. Лифт грузовой: *нет*.
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет*.
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У:
  - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*.
  - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
    - звуковой информации: *нет*.
    - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да*.
  - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*.

17.4 Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*.

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*.

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*.

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 7 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, дом 29, корп. 1, литера А, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / **частично (условно) доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		<b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>	
1.1.	К, О, С, Г, У	Территория, прилегающая к объекту, огорожена, свободна для перемещения, достаточно места для проезда и маневрирования на кресле-коляске. На территории отсутствуют ограничительная разметка пешеходных путей, тактильные предупредительные средства, система средств информационной поддержки. Обеспечение доступа на объект с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 8/1-ахв от 09.01.2019г.
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
2.1.	О, С, Г, У	Входной узел не имеет тактильно-контрастных предупреждающих указателей зон «возможной опасности». Кнопка вызова персонала не обозначена указателем кнопки, выполненным на контрастном фоне, дублируемым шрифтом Брайля. Принятые меры: - перед входом на объект размещена информационная табличка, выполненная на контрастном фоне, дублируемая шрифтом Брайля; - размещена информация о доступности входа для инвалидов; - на краевых частях ступеней наружной лестницы установлены противоскользкие полосы контрастного цвета. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников	Приказ № 8/1-ахв от 09.01.2019г.

		учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	
2.2	К	Наружная лестница главного входа дублируются пандусом. (не соответствует требованиям СП). Входная дверь имеет ширину 1,50 м и порог 0,05 м. Принятые меры: - предусмотрено использование инвентарного пандуса. Входной узел условно доступен. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 8/1-ахв от 09.01.2019г.
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
3.1.	К, О, С, Г, У	Участки пола перед дверными проёмами не имеют тактильных предупреждающих указателей и контрастной маркировки зон «возможной опасности» открывания дверей. Принятые меры: - на краевых частях ступеней нанесены полосы контрастного цвета; - на прозрачном полотне дверей во избежание столкновения, наклеен предупредительный знак «Осторожно» (желтый круг). Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 8/1-ахв от 09.01.2019г.
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4.1.	К, О, С, Г, У	Предусмотрена кабинетная форма обслуживания. Обслуживание инвалидов производится с помощью сотрудников учреждения. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 8/1-ахв от 09.01.2019г.
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1.	К, О, С, Г, У	Санитарно-бытовое помещение расположено на 1-м и 2-м этаже, не оборудовано для инвалидов. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 8/1-ахв от 09.01.2019г.
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1.	К, О, С, Г, У	Отсутствует звуковая информация о направлении движения и месте получения услуги. Принятые меры: - размещена визуально-тактильная информация, указывающая направление движения; - установлена информационная панель; - при входе установлена тактильная информационная. мнемосхема, дублируемая шрифтом Брайля (схема движения). Информационная доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 8/1-ахв от 09.01.2019г.
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		<b>Зона: пути движения к Объекту</b>	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1.	К, О, С, Г, У	Отсутствует	

## V. Рекомендации

1. Предпринять меры к организации парковочных мест для автомобилей инвалидов на прилегающей территории (п.5.2.2 СП 59.13330.2016).

2. Оборудовать входной узел тактильно-контрастными указателями предупреждения об опасности в соответствии с требованиями СП (п.5.1.10, п.5.1.12 и п.6.2.3 СП 59.13330.2016).

3. Установить перед входным узлом кнопку вызова персонала и указатель кнопки, выполненный на контрастном фоне с учетом зоны досягаемости и эргономических параметров инвалида-колясочника на высоте 0,75-1,2м от уровня земли.

4. Установить на краевых частях ступеней противоскользящие полосы контрастного цвета в соответствии с требованиями СП (п.5.1.12 СП 59.13330.2016).

5. Предусмотреть реконструкцию санитарно-бытового помещения с учетом требований доступности МГН, оборудовать его крючками для одежды и костылей, откидными опорными поручнями, системой тревожной сигнализации, выполненной на контрастном фоне (п.6.3 и 6.5.8 СП 59.13330.2016).

6. Разместить визуально-тактильную информацию ориентирования на путях эвакуации.

Директор ГБОУ школа № 7  
Красносельского района  
Санкт-Петербурга

Н.А. Бражникова

М.П.



Представитель Санкт-Петербургской  
общественной организации ветеранов  
боевых действий «Инвалиды войны»



/ И.О. Кунец /

М.П.

11 июня 2019 г.

\* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

\*\* Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

\*\*\* Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например: сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.

\*\*\*\* Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов